

[illegible]

				东莞市麻涌餐厨应急线改造项目				注册师 R.DESIGNER										
				引桥封闭				审核 VERIFIER										
								校核 CHECKER										
								图号 DRAWING NO.		HW230-SDX-B2-1								
								编制 DESIGNER		专业 SPECIALITY		电力		阶段 PHASE		招标		
				ELECTRICAL EQUIPMENT LIST				共 页 第 页 SHEET		版别 REV.		0		日期 DATE		2022年 0 月 Y/M		
				单位 UNIT		数量 QTY.		备 注 REMARKS		其他要求 ADDITIONAL REMARKS								
安装高度(m) HEIGHT		安装方式 INSTALLATION																
序号 NO.	图 例 LEGEND	名 称 DESCRIPTION	型 号 及 规 格 TYPE & SPECIFICATION															
1		电动卷帘门配套电控箱	详见供货商图纸				台		1		业主确认		—					
2		50W LED 工矿灯	GHGC809 1xLED-50W, φ≥7000mm, cosφ≥0.9, Ra≥80, IP65				套		19				5.0				管吊	
3		双联单控防水防尘开关	E32/1/2A+E31WP(IP54) 250V,10A				个		1				1.3				暗装	
4																		
5		铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电线	ZB-BV-450/750V 1x2.5				米		500									
6		交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃电力电缆	ZB-YJY-0.6/1kV 5x2.5				米		~100		仅供备料参考，以实际安装为准							
7																		
8		热镀锌钢管					米		300									
9		安装辅助材料	接线盒，接线软管，螺栓拉杆，热镀锌角钢等				批		1									
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		



